平成１８年５月８日

社団法人　東京電気管理技術者協会　殿

エナジーサポート株式会社
配電機器事業部

V・UGS 操作時のお願いについて

拝啓　貴協会益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、掲記の件、弊社の電源内蔵過電流ロック形高圧ガス開閉器（以下 V・UGS）と同型の他メーカー機種において、先般６ｋＶ自家用設備停止に伴う操作時に、内部短絡事故発生の情報がありました。

事故原因につきましては、現在、鋭意調査究明を行っています。

つきましては、甚だ勝手なお願いではございますが、原因が究明されるまでの間、工事（点検を含む）の繰延べにより V・UGS の操作を控えて頂きます。やむを得ず操作される場合は、下記の通りお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。

つきましては、社団法人　東京電気管理技術者協会殿からも会員の皆様にご通達頂きたくお願い申し上げます。

尚、本操作(開閉操作)以外、受電状態でのご使用に当たっては問題になることはありません。

問題解決までの間は、万全の対応を図る所存でございます。何卒宜しくお取り計らいくださるよう重ねてお願い申し上げます。

敬　具

記

１．対象機種

１）エナジーサポート株式会社販売製品　　型式　：　ＧＵ-303ＤＶ
ＧＵ-403ＤＶ

２．操作方法・手順

＜V・UGS の開閉操作を行う時は、敷設ケーブル長が 300m 以下である事を確認した後、**必ず無負荷状態**で行って下さい。＞

１）開放時

① V・UGS の二次側負荷を切り離してください。(自家用設備)

② 負荷の無いことを確認後、V・UGS をハンドルにて開放してください。

２）投入時

① 負荷の無いことを確認後、V・UGS をハンドルにて投入してください。

② V・UGS の二次側負荷を接続してください。(自家用設備)

３．お問い合わせ

・上記に関するお問い合わせ等につきましては下記までお願い致します。

エナジーサポート株式会社　機器営業部　電話 0568-67-9811
東京営業所　電話 03-5733-5071
(休祭日につきましては、0568-67-0851 にお願い致します。)

以　上