

2012年9月25日

高圧地絡継電器VG-HSV5更新推奨の御案内

長谷川電機工業株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より格別の御愛顧を賜り、誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。

さて弊社製品「高圧地絡継電器VG-HSV5」は、製造中止となつてから約20年が経過しましたが、まだ多くのお客様に御使用頂いております。更新推奨時期15年を既に経過しており、現在稼働している全ての製品が更新推奨の対象となります。このまま継続して御使用される場合、製品寿命による不要動作を引き起こす恐れがございますので代替推奨品「高圧地絡継電器RHG-1」への早めの交換をご検討頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

今後とも引き続き御愛顧賜りますよう何卒宜しくお願いいたします。

敬具

記

1. 機種

高圧地絡継電装置 型式：VG-HSV5

2. 製品寿命

平成元年9月に(社)日本電機工業会が「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」を報告書としてまとめたものがあり、これによりますと保護継電器の更新推奨時期は15年となっています。

製品名	寿命に関する部品	更新推奨時期
高圧地絡継電器 型式：VG-HSV5	コンデンサ：電解コンデンサ ロータリスイッチ：接触部	15年

3. 代替推奨品

型式：RHG-1型

取付穴：VG-HSV5型と同じですので、新たな穴明け加工は不要です。

接続：一部異なる部分がありますので取扱説明書を確認してください。

ZCT：VG-HSV5型用と同じZCTが使用できますが長期使用により絶縁劣化の懸念もありますので同時に交換を推奨いたします。

詳細は、当社、各営業までお問い合わせください

以上